

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД РЯЗАНЬ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«ШКОЛА № 38»

390047, г. Рязань, ул. Связи, д.17-А
 тел./факс:28-88-64

Руководителю Управления
 Роспотребнадзора по Рязанской обл.
 Сараевой Л.А.

Администрация МБОУ «Школа № 38» сообщает о выполнении предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области № 236-04 и № 237-03 от 27.03.2017г.

№ п/п	Нарушения санитарного законодательства	Срок исполнения	Выполненные мероприятия
1.	В соответствии с требованиями п. п. 4.28, 4.30 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.4.2, гл.1 СанПиН 2.1.3 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» провести косметический ремонт, устранить дефекты покрытия стен.	31.08.2017г.	Проведен косметический ремонт (оштукатуривание и покраска стен, замена двери)
2.	В соответствии с требованиями п. п. 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.5.6, гл.1 СанПиН 2.1.3 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в медицинском кабинете на раковине для мытья рук медперсонала установить смеситель с локтевым (бесконтактным или прочим не кистевым) управлением.	31.08.2017г.	Установлен локтевой смеситель для мытья рук.
3.	В соответствии с требованиями п. п. 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.15.11.1 гл.1 СанПиН 2.1.3 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в медицинском кабинете оборудовать двухсекционный закрывающийся шкаф, обеспечивающий раздельное хранение домашней и рабочей одежды медицинских работников.	01.05.2017г.	Оборудован двухсекционный шкаф.
1.	В соответствии с требованиями п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» обеспечить оборудование кабин дверями в санитарных узлах для учащихся	01.12.2018г.	Внесено в план проведения ремонтных работ на 2018 год.
2.	На основании требований п. п. 4.28, 4.29, 61 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» обеспечить проведение ремонта в помещении спортивного зала. Для внутренней отделки помещений предусмотреть материалы, допускающие проведение влажной уборки с моющими средствами и дезинфекции,	01.11.2017г.	С 18.06. по 31.08.2017г. проведен капитальный ремонт спортивного зала.

	предусмотреть эффективную вентиляционную систему в помещении спортивного зала для обеспечения оптимальных параметров микроклимата и воздушной среды.		
3.	На основании требований п. п. 7.2.4, 7.2.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинетах филиала № 1 класс 2В, № 4 класс 3В, № 3 класс 4 В, в рекреации 2-го этажа основного здания школы обеспечить нормативные значения показателя уровней искусственной освещенности, в рекреациях на 1 и 2 этажах, учебных кабинетах биологии, кабинет технологий, кабинет № 116 провести замену светильников искусственного освещения помещений с высоким износом, после проведенных мероприятий провести производственный контроль уровней искусственной освещенности.	01.11.2017г.	Заменено освещение в кабинетах филиала № 1 класс 2В, № 4 класс 3В, № 3 класс 4 В. и в рекреации 2-го этажа (начальная школа) основного здания школы. Ведутся работы по замене освещения в рекреации 1-го этажа основного здания школы.
4.	На основании требований п. п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинете (2 класс) обеспечить расстановку первых парт (столов) на расстоянии не менее 240 см до классной доски	28.03.2017г.	Приведено в соответствие
5.	На основании требований п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и п. п. 7.1 СанПиН 2.2.2/2, 4,1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями № 1 от 25.04.2007г, № 2 от 30.04.2010г. обеспечить проведение диагностики рабочих мест с ПЭВМ для установления причин превышения уровней электромагнитных полей и обеспечения нормативных показателей уровней электромагнитных полей на рабочих местах обучающихся с ПЭВМ в кабинете информатики: на рабочих местах у монитора ж/к «ACER»(инв. № 10), у монитора ж/к «ACER» (инв. № 2), у монитора ж/к «ACER» (инв. № 4), у монитора ж/к «Samsung» (инв. № 3), у монитора ж/к «Samsung» (инв. №2), у монитора ж/к «Samsung» (инв. № 1), у монитора ж/к «Samsung» (инв. № 7), у монитора ж/к «Samsung» (инв. № 8). После проведенных мероприятий провести производственный контроль уровней электромагнитных полей на указанных рабочих местах.	10.09.2017г.	Приведено в соответствие. Протокол лабораторных испытаний/исследований № 54-ПЭВМ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области», испытательный лабораторный центр от 25.04.2017г
6.	На основании требований п. п. 7.1 СанПиН 2.2.2/4, 1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями № 1 от 25.04.2007г, № 2 от 30.04.2010г., № 3 от 03.09.2010г. не использовать рабочие места с ПЭВМ в кабинете информатики для учебного процесса обучающихся - рабочие места у монитора ж/к «ACER» (инв. № 10), у монитора ж/к «ACER»(инв. № 2), у монитора ж/к «ACER» (инв. № 4), у монитора ж/к «Samsung» (инв. № 3), у монитора ж/к «Samsung», у монитора ж/к «Samsung» (инв. № 2), у монитора ж/к «Samsung» (инв. № 1), у монитора ж/к «Samsung» (инв. № 7), у монитора ж/к «Samsung» (инв. № 8)	28.03.2017г.	Произведена замена компьютеров.

Директор школы:



И.В. Каширская